

## 6. ERANSKINA / ANEXO 6

### MANTENIMENDU ETA IKUSKAPEN ETIKETA ETIQUETA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

Ezaugarriak / Características:

- 1.- Etiketaren tamaina: azalera: 100 mm; altuera: 90 mm.
- 2.- Koloreak: hondo horia eta karaktereak beltzak.
- 3.- Etiketa autoitsaskorra, ezin izan da berriro erabili eta garbiketa-produktuen kontra erresistentea izango da.
- 4.- Bereizgarria galdararen leku nabarmen batean jarriko da.

1.- *Tamaño de la etiqueta: ancho: 100 mm. Alto: 90 mm.*

2.- *Colores: el fondo amarillo y los caracteres en negro.*

3.- *Etiqueta autoadhesiva, no podrá ser reutilizable y será resistente a los productos de limpieza.*

4.- *El distintivo se colocará en lugar visible de la caldera.*

<b>EUSKO JAURLARITZA</b>			<b>GOBIERNO VASCO</b>		
INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO		
INSTALAZIO TERMIKOAK			INSTALACIONES TÉRMICAS		
Instalazio-data / Fecha de instalación			(1)		
Sorgailuaren errendimendua / Rendimiento del generador			(2) %		
* MANTENTZE LANAREN DATAK / FECHAS DE MANTENIMIENTO					
(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)
** ALDIZKAKO AZTERKETAK / INSPECCIONES PERIÓDICAS					
(3)	(4)	(2)%	(3)	(4)	(2)%

\* Erabiltzailearen eskuliburuaren mantenimendu-programaren arabera (s/ IT-3 gutxienez)

\*\* 70 kW-tik gorako instalazioetarako soilik, edo jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen badiete: lehenengoa, 10 urte pasata, eta gero, 5 urtean behin.

\* *Según programa de mantenimiento del Manual de usuario (al menos s/ IT-3)*

\*\* *Solo para instalaciones de más de 70 kW, o con servicio a más de un usuario o en locales de pública concurrencia: la primera a los 10 años y posteriormente cada 5 años*

Nola bete:

- (1) Zein egunetan jarri zen abian. Badiren instalazioetan, aipatu urtea.
- (2) Sorgailuak potentziarik handiengan duen errendimendua (hamartarrik gabeko zenbakia).
- (3) Egikaritze-data.
- (4) Jardun duen eragilearen identifikazio-marka.

*Cumplimentación:*

- (1) *Fecha de puesta en servicio. En instalaciones existentes indicar el año.*
- (2) *Rendimiento del generador a potencia máxima (valor sin decimales).*
- (3) *Fecha de realización.*
- (4) *Marca de identificación del agente actuante.*

70 kW-ko edo handik beherako instalazioetarako, edo jendarteko lokaletan ez eta erabiltzaile bati bakarrik zerbitzua ematen badiote (Etiketaren neurria: zabalera: 100 mm. altuera: 75 mm).

*Para instalaciones de potencia menor o igual a 70 kW, con servicio a una sola persona usuaria y no en locales de pública concurrencia (Tamaño de la etiqueta: ancho: 100 mm. Alto: 75 mm).*

EUSKO JAURLARITZA  GOBIERNO VASCO							
INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO						
≤ 70 kW INSTALAZIO TERMIKOAK	INSTALACIONES TÉRMICAS ≤ 70 kW						
Instalazio-data / <i>Fecha de instalación</i>	(1)						
Sorgailuaren errendimendua / <i>Rendimiento del generador</i>	(2) %						
* MANTENTZE LANAREN DATAK / <i>FECHAS DE MANTENIMIENTO</i>							
(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)

\* Erabiltzailearen eskuliburuaren mantenimendu-programaren arabera (s/ IT-3 gutxienez)

\* *Según programa de mantenimiento del Manual de usuario (al menos s/ IT-3)*

(IT-V eredua/modelo IT-V)